Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кедровый»
660910 Красноярский край
п. Кедровый ул. Багирова,14
ИНН/КПП 2411014081/241101001
ОГРН 1032400686273
тел:(8-39133) 28-395
E-mail: sadkedr@gmail.com
Исх.№ 156
Дата « 02 » сентября 2022г.

Заместителю главного государственного инспектора Емельяновского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району

И.Х. Бибкову

Отчет об устранении предписания
№76/1/1-24

Уважаемый Ильяс Хамматович!

В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад п. Кедровый» (далее – МКДОУ Детский сад п. Кедровый) в период с 01.06.2021г. по 08.06.2021г. на основании распоряжения главного государственного инспектора Емельяновского района по пожарному надзору Кобыжаковой С.В. от 06.05.2021 №76, должностным лицом - государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Шегедой М.В., проведена плановая проверка объекта и прилегающей территории МКДОУ Детский сад п.Кедровый, расположенного по адресу: 660910, Красноярский край, п. Кедровый, ул.Багирова, д. 14. По результатам проверки были выявлены нарушения и вынесено предписание от 08.06.2021г. №76/1/1-24 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Выявленные нарушения устранены.

№ п/п	Выявленные нарушения, замечания	Информация устранения предписания
1	Декларация пожарной безопасности не представлена	Декларация пожарной безопасности размещена на регистрацию посредством портала государственных услуг Российской Федерации. *Статус вашего заявления № 2139609942 - "Заявление принято к рассмотрению"* *Услуга: Регистрация декларации пожарной безопасности* *Ведомство: МЧС России* *Комментарий ведомства: Заявление № ГУ-08-10318 от 02.09.2022*

2	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не представлен	Поскольку Регламент технического обслуживания пожарной сигнализации – это документ, который определяет периодичность проведения обслуживания (ТО). Который составляется, как неотъемлемая часть договора при заключении Контракта от 10.06.2022г. №16 были согласованы приложения по Перечню работ (регламентных профилактических) на каждый месяц в течение года и Технологические карты на каждый вид регламентных работ.
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Во исполнение предписания и соблюдения требований п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» произведены демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по замене оборудования.
4	Утверждённая инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте утверждена приказом заведующего от 01.08.2021г. №34
5	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери складского помещения: - 1 этаж по техническому паспорту помещения №№3,12,15,32,34,35,43; - 2 этаж по техническому паспорту помещения №№2,10,15,24); - 3 этаж по техническому паспорту помещения №№2,12,16,26 обозначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	Во исполнение предписания и соблюдения требований п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» произведен расчет категорирования и размещены на дверях помещений. Отчет по Контракту от 16.05.2022г. №143.
6	В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов	В подвальном помещении все материалы убраны.
7	В тамбуре эвакуационного выхода из помещения столовой размещены предметы, препятствующие безопасной эвакуации (1 этаж по техническому паспорту помещение № 11)	Из тамбура эвакуационного выхода в помещении столовой убраны локеры, препятствующие безопасной эвакуации.

	В коридоре первого этажа (1 этаж, по техническому паспорту помещение № 21) уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (отсутствует второй точечный пожарный извещатель)	При проведении замены АУПС и СОУЭ в коридоре первого этажа установлен второй точечный пожарный извещатель.
	План эвакуации первого этажа размещён в месте не соответствующем указанному в самом плане эвакуации	План эвакуации первого этажа размещён в соответствующем плане месте.
	Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты	Практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, проводятся 2 раза в год.

Заведующая

МКДОУ Детский сад п. Кедровый _____ М.А. Ерыгина

наш экземпляр

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка»»
660910 Красноярский край
п. Кедровый ул. Багирова,14
ИНН/КПП 2411014081/241101001
ОГРН 1032400686273
тел:(8-39133) 28-395
E-mail: sadkedr@gmail.com
Исх.№ 16
Дата «18» 01 2023г.

Заместителю главного государственного инспектора Емельяновского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району

И.Х. Бибкову

Уважаемый Ильяс Хамматович!

Во исполнение письма главного государственного инспектора Емельяновского района по пожарному надзору Кобыжаковой С.В. от 18.01.2023 №ИВ-237-2-18-41 отправляю документы, подтверждающие исполнение предписания от 08.06.2021г. №76/1/1-24 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

№ п/п	Выявленные нарушения, замечания	Информация устранения предписания
1	Декларация пожарной безопасности не представлена	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована
2	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не представлен	Поскольку Регламент технического обслуживания пожарной сигнализации – это документ, который определяет периодичность проведения обслуживания (ТО). Который составляется, как неотъемлемая часть договора при заключении Контракта от 10.06.2022г. №16 были согласованы приложения по Перечню работ (регламентных профилактических) на каждый месяц в течение года и Технологические карты на каждый вид регламентных работ.
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Во исполнение предписания и соблюдения требований п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» произведены демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по замене оборудования.

Получено 25.01.2023

4	Утверждённая инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте утверждена приказом заведующего от 01.08.2021г. №34
5	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери складского помещения: - 1 этаж по техническому паспорту помещения №№3,12,15,32,34,35,43; - 2 этаж по техническому паспорту помещения №№2,10,15,24); - 3 этаж по техническому паспорту помещения №№2,12,16,26 обозначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	Во исполнение предписания и соблюдения требований п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» произведен расчет категорирования и размещены на дверях помещений. Отчет по Контракту от 16.05.2022г. №143.
6	В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов	В подвальном помещении все материалы убраны.
7	В тамбуре эвакуационного выхода из помещения столовой размещены предметы, препятствующие безопасной эвакуации (1 этаж по техническому паспорту помещение № 11)	Из тамбура эвакуационного выхода в помещении столовой убраны локеры, препятствующие безопасной эвакуации.
	В коридоре первого этажа (1 этаж, по техническому паспорту помещение № 21) уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (отсутствует второй точечный пожарный извещатель)	При проведении замены АУПС и СОУЭ в коридоре первого этажа установлен второй точечный пожарный извещатель.
	План эвакуации первого этажа размещён в месте не соответствующем указанному в самом плане эвакуации	План эвакуации первого этажа размещён в соответствующем плане месте.
	Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты	Практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, проводятся 2 раза в год.

Заведующий

МБДОУ «Детский сад «Росинка»» М.А. Ерыгина